

CITEC

8. Avenue du Gué Langlois
77600 BUSSY SAINT MARTIN

NU 020 99/08-b 09.2022

Tél : +33 (0)1 60 37 45 00 – E-mail : citec@citec.fr – www.citec.fr

NOTICE D'UTILISATION

SERIES 8040

Transmetteurs de pression **Sortie en tension 0-10 V** **Raccord électrique par connecteur DIN**

Caractéristiques techniques


Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

Précautions de montage

- . L'étendue de mesure doit être compatible avec la pression maximale mesurée. Il convient de prendre en compte les pics de pression, notamment en cas de fluides incompressibles.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.

Installation électrique

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Le niveau de l'alimentation doit être vérifié.
- . Raccordement électrique suivant schéma ci-après :



- 1 : Alim +
- 2 : Alim -
- Signal de sortie -
- 3 : Signal de sortie +

 : Masse